

Service Santé et Environnement  
Courriel : [ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr)  
Téléphone : 03 69 49 30 41  
Fax : 03 89 26 69 26

MAIRIE DE SAINT HIPPOLYTE  
4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE  
  
68590 SAINT HIPPOLYTE

## EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SAINT HIPPOLYTE- CL SDEA

Prélèvement et mesures de terrain du 02/02/2021 à 09h13 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le CAR

Nom et type d'installation : SAINT HIPPOLYTE (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. SAINT HIPPOLYTE - SAINT-HIPPOLYTE ( RESEAU SAINT HIPPOLYTE Mairie rob cuisine )

Code point de surveillance : 0000001615

Type d'analyse : D1D2

Numéro de prélèvement : 06800151272

Référence laboratoire : CAN2102-1227

#### Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'échantillon d'eau pour l'analyse des métaux a été prélevé sans purge préalable, conformément à la réglementation en vigueur. Ces teneurs en métaux ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées car elles sont dépendantes de l'interaction entre le réseau intérieur et la qualité de l'eau distribuée.

Colmar, le 5 février 2021

Pour le Délégué Territorial,  
L'ingénieure d'études sanitaires



Juliette MOUQUET-FAYE

**Analyse laboratoire**

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Cuivre	0,400	mg/L		2,0		1,0
Nickel	<5	µg/L		20,0		
Plomb	<2	µg/L		10,0		